

BARRILETE ABASTECIMENTOS GERAL – BARRILETE

ÁGUA	REGISTROS GERAIS DE ABASTECIMENTO – RESERVATÓRIOS 01 E 02		
LOCALIZAÇÃO	BARRILETE BLOCO A E B	UNIDADES AFETADAS	TODO BLOCO A E B

DESCRIÇÃO:

Esses registros deverão ser fechados em casos de necessidade de manutenções e/ou interromper o abastecimento de água dos conjuntos, rede de incêndio e ar condicionado, exceto os Registros de Limpeza que devem permanecer fechados e abertos somente em casos de lavagem e/ou esgotamento de água dos reservatórios.

- 1) Registro Geral de **ABASTECIMENTO GERAL (17° AO 7°) – R1**
- 2) Registro Geral de **ABASTECIMENTO AR CONDICIONADO – R1**
- 3) Registro Geral de **RECALQUE (ENTRADA DE ÁGUA RESERVATÓRIO) – R1**
- 4) Registro Geral das **REDUTORAS 6° ANDAR (ABASTECIMENTO DO 6° AO TÉRREO) – R1**
- 5) Registro Geral da **REDE DE HIDRANTES (INCÊNDIO) – R1**
- 6) Registro Geral da **REDE DE SPRINKLERS (INCÊNDIO) – R1**
- 7) Registro Geral de **LIMPEZA (MANTER FECHADO) – R1**
- 8) Registro Geral de **LIMPEZA (MANTER FECHADO) – R2**
- 9) Registro Geral da **REDE DE SPRINKLERS (INCÊNDIO) – R2**
- 10) Registro Geral da **REDE DE HIDRANTES (INCÊNDIO) – R2**
- 11) Registro Geral das **REDUTORAS 6° ANDAR (ABASTECIMENTO DO 6° AO TÉRREO) – R2**
- 12) Registro Geral de **RECALQUE (ENTRADA DE ÁGUA RESERVATÓRIO) – R2**
- 13) Registro Geral de **ABASTECIMENTO AR CONDICIONADO – R2**
- 14) Registro Geral de **ABASTECIMENTO GERAL (17° AO 7°) – R2**

ATENÇÃO!
OS RESERVATÓRIOS SÃO INTERLIGADOS, PORTANTO SE HOUVER NECESSIDADE DE INTERROMPER O ABASTECIMENTO GERAL DE ÁGUA, SERÁ NECESSÁRIO FECHAR OS DOIS LADOS



Registros Abastecidos pelo Reservatório 01 - R1



Registros Abastecidos pelo Reservatório 02 - R2

Os Registros Gerais estão instalados no interior dos Barrilete do Bloco A e B, com acesso do **17° andar** do lado esquerdo saindo dos elevadores e subindo um andar, chegando à porta que dá acesso (**Fig. 15**). Entrando na sala, seguir para o lado esquerdo, os dois equipamentos estão instalados um em cada extremidade da sala.

